

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Калужской области  
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги,  
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов  
УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области  
248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д.19, тел. 58-88-64

г. Калуга  
(место составления акта)

« 25 » марта 2021г.  
(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 29

По адресу / адресам: г. Калуга, ул. Кубяка, д.20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника МОНДиПР г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области Овсяникова Д.Н. № 29 от «01» марта 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию имени Попова В.Т.»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 10 марта – 25 марта 2021 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Семина Е.В., директор 01.03.2021г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

старший инспектор МОНДиПР г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области – государственный инспектор г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору Коротков Игорь Викторович; начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Калужской области Жигачев Владимир Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

РХД № 541  
«25» 03 20 21г.  
подпись ✓

При проведении проверки присутствовали:

заместитель директора по общим вопросам Аленичев Валерий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Не проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов) на основании акта оценки соответствия монтажа, технического обслуживания и работоспособности автоматических установок противопожарной защиты № 83 от 22.03.2021г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Калужской области.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР)
2.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 ППР
3.	Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 ППР
4.	Не организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п., 17 (б), 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60 ППР
5.	Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в отношении каждого здания.	п.2 ППР
6.	Не определены и не обозначены на дверях складских и технических помещений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.12 ППР
7.	<b>Главный корпус</b> Система оповещения и управления эвакуацией	п.54 ППР

	людей при пожаре не обеспечена резервным источником питания.	
8.	Отключена (неисправна) система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара на 2-ом этаже главного корпуса.	п.54 ППР
9.	Помещение кухни не оборудовано тепловыми пожарными извещателями.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.4, п. 4.8 таблицы 1-4 СП 486.1311500.2020
10.	Не соответствуют нормативным требованиям провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону).	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.8 СП 6.13130.2013
11.	Не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.4.4, таблица А СП 484.1311500.2020
12.	Не исправен резервный источник электропитания установки пожарной сигнализации.	п.54 ППР
13.	Не указана информация о месте хранения ключей от люков, ведущих на чердак.	п.18 ППР
14.	На дверях эвакуационных выходов частично установлены запоры (замки) не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.25 ППР
15.	Ширина эвакуационных выходов из зала ритмики и хореографии менее 0,8 м (фактически 0,7 м и 0,74 м).	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.19 СП.1.13130.2020
16.	В кабинете информатики на окнах, являющихся аварийными выходами, установлены глухие решетки.	п.16 (г) ППР
17.	В спортивном зале допущена установка дополнительных дверей у эвакуационного выхода, открывающихся не по направлению выхода из здания.	п.27 (д) ППР
18.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака.	п.13 ППР
	<b>Коттеджи</b>	
19.	На дверях эвакуационных выходов частично установлены запоры (замки) не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.25 ППР
20.	Не соответствуют нормативным требованиям провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.8 СП 6.13130.2013

	времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону).	
21.	Не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.4.4, таблица А СП 484.1311500.2020
22.	Чердачные помещения не оборудованы дымовыми пожарными извещателями.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.8 таблицы 1-4 СП 486.1311500.2020
23.	Допущено складирование различных предметов и материалов на чердаках.	п.16 (б) ППР
24.	В коттедже №7 (семья 3) не установлена противопожарная дверь 2-го типа при выходе на чердак.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.7 СП 4.13130.2013
25.	В коттедже №4 не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей.	п.17 (б) ППР

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не являлось предметом проверки

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

предписание от 25.03.2021г. № 29/1/26, акта оценки соответствия монтажа, технического обслуживания и работоспособности автоматических установок противопожарной защиты № 83 от 22.03.2021г. ФГБУ СЭУ ФПС ИУЛ по Калужской области.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Коротков И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Семина Елена Викторовна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» марта 2021г.